






Wandkonsole WKSHSE (Anschluss horizontal)

mm



NOTWENDIGE MINDESTABSTÄNDE

Schutzbereich, funktionsnotwenige Mindest- und Serviceabstände sowie Hinweise zur Aufstellung finden Sie am Ende des Kapitels.

Legende

- 1 Wandkonsole
- 2 Leerrohr DN200 und Abdichtung bauseits
Zum Montieren von:
 - 2x ANSI Schlauch isoliert
 - Leerrohr Ø50 mm für Elektroanschlusskabel
 - Leerrohr Ø35 mm für BUS-Leitung

KS Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50 l Kondensatwasser pro Tag als Pufferzone zum Versickern
Der Verdampfer muss oberhalb der lokalen Schneehöhe liegen.