

Verbindungsleitungen

Verbindungsleitungen

- Vor-/Rücklaufleitung möglichst kurz und gut gedämmt ausführen (höhere Wirtschaftlichkeit und geringere Wärmeverluste).
- Maximale Leitungslänge: 30 m zwischen Aussen-, Innen- und Pufferspeicher.
- Generell ist bauseits zu bewerten, ob die nächstgrößere Leitungsdimension aufgrund des Druckverlustes besser passt.

Frostschutz

- Die Verbindungsleitungen müssen frostsicher verlegt werden.

Mauerdurchführungen

- Durchführungen in das Gebäude müssen gas-, luft- und wasserdicht ausgeführt werden (R290, Wind, Kondensat).
- Abdichtung für Mantelrohre und unterirdische Hauseinführung sind im Preisteil abgebildet.

