

Câbles de raccordement

Câbles de raccordement

- Les conduites d'alimentation et de retour doivent être aussi courtes que possible et bien isolées (rendement supérieur et pertes thermiques réduites).
- Longueur maximale du câble : 30 m entre le ballon extérieur, le ballon intérieur et le réservoir tampon.
- En règle générale, il convient d'évaluer sur place si la dimension de conduite immédiatement supérieure est plus adaptée en raison de la perte de pression.

protection antigel

- Les conduites de raccordement doivent être posées de manière à être protégées contre le gel.

Passages muraux

- Les passages dans le bâtiment doivent être étanches au gaz, à l'air et à l'eau (R290, vent, condensation).
- Les joints d'étanchéité pour les gaines et les entrées souterraines sont illustrés dans la partie consacrée aux prix.

