Dimensioni

Tipo LW 300



Legenda:

A	Vista anteriore
B	Vista laterale da sinistra
D	Vista laterale da destra
E	Vista posteriore
LR	Direzione dell'aria
1	Quadro comandi
2	Uscita acqua di riscaldamento (mandata) R1½"
3	Ingresso acqua di riscaldamento (ritorno) R1½"
4	Guide cavi elettrici / sonda
5	Flessibile condensa Ø i 30 mm (Lunghezza da app. 1m)

Nota:
Per inserire la pompa di calore, la ventola può essere spinta di circa 10 cm nell'involucro. Larghezza minima per l'installazione: 830 mm