


Posizionamento lungo ad angolo destra

LWCV 82R1/3


Prospetto:



Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:




Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -7.5dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)


Totale dei 3 provvedimenti: -20dB(A)



Posizionamento lungo ad angolo sinistra

LWCV 82R1/3


Prospetto:



Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:




Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -7.5dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)


Totale dei 3 provvedimenti: -20dB(A)



Stessa facciata destra lungo

LWCV 82R1/3


Prospetto:



Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:




Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -9dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -21.5dB(A)



Stessa facciata sinistra lungo


LWCV 82R1/3

Prospetto:


Attenzione:

Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento



Pianta:



Riduzione fonica:

Tempo 1: Canale fonoassorbente = -9dB(A)

Tempo 2: rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -21.5dB(A)

