


Stessa facciata destra

LWV 82R1/3


lungo Prospetto:



Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:




Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -7.5dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)


Totale dei 3 provvedimenti: -20dB(A)



Stessa facciata sinistra

LWV 82R1/3



lungo Prospetto:



Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

Pianta:



Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -7.5dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)

Tempo 3: **coulisse fonoassorbenti nel pozzo luce** = -9dB(A)

Totale dei 3 provvedimenti: -20dB(A)