


Posizionamento ad angolo destra

LW 251(L)

Prospetto:




Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm


Pianta:



Posizionamento ad angolo sinistra

LW 251(L)

Prospetto:




Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm

Pianta:




Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -10dB(A)

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)


Totale tutte le misure: -13.5dB(A)



Stessa facciata corto

LW 251(L)

Prospetto:



Attenzione:

Misure in altezza dal pavimento finito o zoccolo


* Raccomandazione min. 30mm isolazione

DS:

Lastra insonorizzante con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile: 900mm

Pianta:



Separazione tecnica dell' aria altezza:


- 1) 1000 mm sopra il pozzo luce
- 2) Con griglia di protezione dalle intemperie in parete (senza pozzo luce) Altezza fino a 300 mm WSG (griglia di protezione dalle intemperie)

Riduzione fonica:

Tempo 1: **Canale fonoassorbente = -10dB(A)**

Tempo 2: **rivestimento pozzo luce = -3.5dB(A)**


Totale tutte le misure: -13.5dB(A)



Stessa facciata destra lungo

LW 251(L)

Prospetto:




Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm


Pianta:



Stessa facciata sinistra lungo

LW 251(L)

Prospetto:




Attenzione:
Misure in altezza dal
pavimento finito o zoccolo

* Raccomandazione
min. 30mm isolamento

DS:
Lastra insonorizzante
con piastra in metallo
H = 30mm

Apertura indispensabile:
900mm

Pianta:



Riduzione fonica:
Tempo 1: **Canale fonoassorbente** = -10dB(A)
Tempo 2: **rivestimento pozzo luce** = -3.5dB(A)
Totale tutte le misure: -13.5dB(A)