

Linee di collegamento

Linee di collegamento

- Realizzare tubazioni di mandata/ritorno il più possibile corte e ben isolate (maggiore efficienza economica e minori perdite di calore).
- Lunghezza massima del tubo: 30 m tra accumulatore esterno, interno e accumulatore tecnico.
- In generale, è necessario valutare in loco se la dimensione della tubazione immediatamente superiore sia più adatta a causa della perdita di pressione.

Antigelo

- I cavi di collegamento devono essere posati in modo da essere resistenti al gelo.

Passaggi attraverso muri

- I passaggi all'interno dell'edificio devono essere realizzati in modo da essere a tenuta di gas, aria e acqua (R290, vento, condensa).
- Le guarnizioni per tubi di rivestimento e ingressi sotterranei nell'abitazione sono riportate nella sezione prezzi.

