

PDCMODULOSISTEMA 
POMPE DI CALORE EFFICIENTI CON SISTEMA

MANUALE

Pompe di calore salamoia/acqua



IL MODULO DI SISTEMA PER POMPE DI CALORE

... è un nuovo standard per la progettazione e l'esecuzione di impianti a pompa di calore fino a una potenza di ca. 15 kW. Può essere adottato sia per nuovi impianti, come nel risanamento di impianti esistenti.

... si basa sul marchio di qualità internazionale per pompe di calore. Si distanzia dall'usanza abituale di considerare un impianto a pompa di calore un insieme di singoli elementi. Gli elementi, fonte di calore, pompa di calore, pompe di circolazione, accumulatori, idraulica, distribuzione del calore, produzione di acqua calda sanitaria e comandi/regolazione, vengono considerati come un sistema integrato armonizzato per la produzione di calore.

... è strutturato in modo da ridurre le interfacce durante la fase di progettazione e di esecuzione. Definisce chiaramente le competenze e la ripartizione delle responsabilità tra l'installatore e il fornitore.

Grazie a queste misure, unite alla messa in funzione standardizzata e il controllo di funzionamento dopo una durata d'esercizio definita, il cliente riceve un impianto che corrisponde alle sue esigenze di alta qualità, efficienza energetica e sicurezza di funzionamento. Installando un PdC-modulo di sistema il cliente riceve un certificato ufficiale per il suo impianto di riscaldamento a pompa di calore.

Le associazioni professionali suissetec, APP, GKS e SITC, unitamente ai grandi fabbricanti/fornitori di pompe di calore e con il sostegno di svizzeraenergia hanno elaborato questo capitolato d'onori per il PdC-modulo di sistema. Su questa base i fabbricanti/fornitori svilupperanno dei moduli di sistema che verranno approvati e certificati da una commissione professionale neutra della APP.

Altre informazioni:

www.wp-systemmodul.ch/it/

ALPHA INNOTEC – QUALITÀ COMPETENTE

alpha innotec è conosciuta da sempre per pompe di calore con alta qualità ed alta efficienza. Insieme all'esperienza pluriennale ed alla grande competenza Alpha-InnoTec offre una gamma di pompe di calore che soddisfano i requisiti per il PdC-modulo di sistema:

alterra

Serie	Tipo	Pagina
SW H3	42/62/82/102/122/142/172	5
SWC H3/K3	42/62/82/102/122/142/172	34
SWCV H3/K3	62/92/122/162	90
WZSV H3/K3	62/92/122	127

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
Spiegazione della matrice (esempio):						
SW 42H3_6	6	S54-WPSM-6	WWS 303.X	3.5	Intern	TPS 200.X
La differenziazione del tipo .X viene utilizzata per i serbatoi di stoccaggio per i quali possono essere utilizzati serbatoi di stoccaggio alternativi testati e conservati da WPSM (fornitore in Svizzera). Questi accumulatori alternativi differiscono, ad esempio, per il colore della camicia, la posizione dell'ugello, il fornitore.						

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 42H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 42H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 42H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X
SW 42H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SW 42H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 42H3_5	5	S54-WPSM-5				TPS 200.X
SW 42H3_5a	5a	S54-WPSM-5a				TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 42H3_6 SW 42H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 42H3_6-WWSP SW 42H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 42H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 42H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SW 42H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SW 42H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SW 42H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SW 42H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 42H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 42H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 42H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 42H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 42H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 42H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 62H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 62H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 62H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X
SW 62H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SW 62H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 62H3_5	5	S54-WPSM-5				TPS 200.X
SW 62H3_5a	5a	S54-WPSM-5a				TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 62H3_6 SW 62H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 62H3_6-WWSP SW 62H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 62H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 62H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SW 62H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SW 62H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SW 62H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 62H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 62H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 62H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 62H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 62H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 62H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 62H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 82H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 82H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 82H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 82H3_5 SW 82H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_6 SW 82H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_6-WWSP SW 82H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 82H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 82H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SW 82H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 82H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 82H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 82H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 82H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 82H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 82H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 102H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 102H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 102H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 102H3_5 SW 102H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_6 SW 102H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_6-WWSP SW 102H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 102H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 102H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SW 102H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 102H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 102H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 102H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 102H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 102H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 102H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 122H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 122H3_2	2	S54-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 122H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 122H3_5 SW 122H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_6 SW 122H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_6-WWSP SW 122H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 122H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 122H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SW 122H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SW 122H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 122H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 122H3_8	8	S54-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SW 122H3_8a	8	S54-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 122H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 122H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 142H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 142H3_2	2	S54-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 142H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_4-WWSP	4	S54-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 142H3_5 SW 142H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_6 SW 142H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_6-WWSP SW 142H3_6a-WWSP	6 6a	S54-WPSM-6-WWSP S54-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SW 142H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 142H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SW 142H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 142H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 142H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 142H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 142H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 172H3_1a	1a	S54-WPSM-1a				
SW 172H3_2	2	S54-WPSM-2	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SW 172H3_3.1	3	S54-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 172H3_4.1	4	S54-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 172H3_5 SW 172H3_5a	5 5a	S54-WPSM-5 S54-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_6 SW 172H3_6a	6 6a	S54-WPSM-6 S54-WPSM-6a	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_7.1	7.1	S54-WPSM-7.1	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SW 172H3_7.1-MFS	7.1	S54-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SW 172H3_7.2.2	7.2	S54-WPSM-7.2.2	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 172H3_7.2.2-MFS	7.2	S54-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SW 172H3_7.3	7.3	S54-WPSM-7.3	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SW 172H3_7.3-MFS	7.3	S54-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_7.4	7.4	S54-WPSM-7.4	SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS			Accumulatorer Tipo
			Tipo	Superficie m ²	WT	
SW 172H3_7.4-MFS	7.4	S54-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SW 172H3_8b	8	S54-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SW 172H3_8c	8	S54-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 42H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 42H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 42H_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SWC 42H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42H3_5	5	S52-WPSM-5				TPS 200.X
SWC 42H3_5a	5a	S52-WPSM-5a				TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42H3_6 SWC 42H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 42H3_6-WWSP SWC 42H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 42H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SWC 42H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 42H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	TPS 200.X
			MFS 600S.X	7.5		
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 42H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 42H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 600S.X	7.5		
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 42H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 42H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 42H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 42H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 42H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 42K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 42K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 42K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SWC 42K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42K3_5 SWC 42K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42K3_6 SWC 42K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 42K3_6-WWSP SWC 42K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 42K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 42K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 42K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 42K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 42K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 42K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 42K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 62H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 62H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 62H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 62H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X
SWC 62H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62H3_5	5	S52-WPSM-5				TPS 200.X
SWC 62H3_5a	5a	S52-WPSM-5a				TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 62H3_6 SWC 62H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62H3_6-WWSP SWC 62H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 62H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS			Accumulatorer Tipo
			Tipo	Superficie m²	WT	
SWC 62H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SWC 62H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SWC 62H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 62H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWC 62H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 62H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 62H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 62H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 62K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 62K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 62K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X
SWC 62K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 62K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62K3_5 SWC 62K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62K3_6 SWC 62K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62K3_6-WWSP SWC 62K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 62K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 62K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS			Accumulatorer Tipo
			Tipo	Superficie m²	WT	
SWC 62K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SWC 62K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SWC 62K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 62K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 62K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 62K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 82H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 82H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82H3_5 SWC 82H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_6 SWC 82H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_6-WWSP SWC 82H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 82H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 82H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SWC 82H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 82H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 82H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 82H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 82H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 82K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 82K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 82K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82K3_5 SWC 82K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82K3_6 SWC 82K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 82K3_6-WWSP SWC 82K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 82K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 82K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
			MFS 600S.X	7.5		
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWC 82K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 600S.X	7.5		
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 82K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 82K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 102H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 102H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102H3_5 SWC 102H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_6 SWC 102H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_6-WWSP SWC 102H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 102H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 102H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 102H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 102H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 102H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 102K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 102K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102K3_5 SWC 102K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102K3_6 SWC 102K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102K3_6-WWSP SWC 102K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 102K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 102K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 102K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 102K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 102K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		PSMH 1000.X
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 102K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	
			MFS 600S.X	7.5		TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X
						PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 122H3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 122H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122H3_5 SWC 122H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_6 SWC 122H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_6-WWSP SWC 122H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 122H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 122H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122H3_8	8	S52-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 122H3_8a	8	S52-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWC 122H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 122H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 122K3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 122K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122K3_5 SWC 122K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122K3_6 SWC 122K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122K3_6-WWSP SWC 122K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 122K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 122K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWC 122K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 122K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 122K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		PSMH 1000.X
			SWWS 1008.X	5.6		
SWC 122K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	
			MFS 600S.X	7.5		TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X
						PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 142H3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 142H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142H3_5 SWC 142H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_6 SWC 142H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_6-WWSP SWC 142H3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 142H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 142H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 142H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 142K3_2	2	S52-WPSM-2	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 142K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_4-WWSP	4	S52-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142K3_5 SWC 142K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142K3_6 SWC 142K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142K3_6-WWSP SWC 142K3_6a-WWSP	6 6a	S52-WPSM-6-WWSP S52-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWC 142K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 142K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWC 142K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 142K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 142K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SWC 142K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		PSMH 1000.X
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWC 142K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X
						PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172H3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 172H3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 172H3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172H3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172H3_5 SWC 172H3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_6 SWC 172H3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 172H3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172H3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172H3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172H3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172H3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172H3_8b	8	S52-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWC 172H3_8c	8	S52-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172K3_1a	1a	S52-WPSM-1a				
SWC 172K3_2	2	S52-WPSM-2	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWC 172K3_3.1	3	S52-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172K3_4.1	4	S52-WPSM-4.1	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172K3_5 SWC 172K3_5a	5 5a	S52-WPSM-5 S52-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_6 SWC 172K3_6a	6 6a	S52-WPSM-6 S52-WPSM-6a	WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_7.1	7.1	S52-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWC 172K3_7.1-MFS	7.1	S52-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172K3_7.2.2	7.2	S52-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172K3_7.2.2-MFS	7.2	S52-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWC 172K3_7.3	7.3	S52-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWC 172K3_7.3-MFS	7.3	S52-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWC 172K3_7.4	7.4	S52-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		PSMH 1000.X
			SWWS 1008.X	5.6		
			PX2 1000.X(18)	6		
SWC 172K3_7.4-MFS	7.4	S52-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X
						PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_1a	1a	S55-WPSM-1a				
SWCV 62H3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 62H3_3.1	3	S55-WPSM-3.1				TPS 200.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X	3.5	Intern	TPS 200.X
			WP/E 400.X	4.3		
			WWS 405.X	5		
			WPX1 400.X	4.6		
			WP/E 500.X	5.4		
			WWS 507.X	7		
			WPX1 500.X	6		
			WWS 607.X	6.5		
			WPX1 600.1	6		
			WPX1 600.2	7		
			WWS 808.X	7.5		
			WPX1 800.1	6		
			WPX1 800.2	7.5		
SWCV 62H3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 62H3_5	5	S55-WPSM-5				TPS 200.X
SWCV 62H3_5a	5a	S55-WPSM-5a				TPS 300.X
						PSM 400.X
						TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_6 SWCV 62H3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X	3.5	Intern	TPS 200.X
			WP/E 400.X	4.3		TPS 300.X
			WWS 405.X	5		PSM 400.X
			WPX1 400.X	4.6		TPS 500.X
			WP/E 500.X	5.4		
			WWS 507.X	7		
			WPX1 500.X	6		
			WWS 607.X	6.5		
			WPX1 600.1	6		
			WPX1 600.2	7		
			WWS 808.X	7.5		
			WPX1 800.1	6		
			WPX1 800.2	7.5		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_6-WWSP SWCV 62H3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 62H3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 62H3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		
SWCV 62H3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		
SWCV 62H3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
			WPX2 1000.X	6		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62H3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62H3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62H3_8	8	S55-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 62H3_8a	8	S55-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 62H3_8b	8	S55-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 62H3_8c	8	S55-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m²		
SWCV 62K3_1a	1a	S55-WPSM-1a				
SWCV 62K3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 62K3_3.1	3	S55-WPSM-3.1				TPS 200.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62K3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X	3.5	Intern	TPS 200.X
			WP/E 400.X	4.3		
			WWS 405.X	5		
			WPX1 400.X	4.6		
			WP/E 500.X	5.4		
			WWS 507.X	7		
			WPX1 500.X	6		
			WWS 607.X	6.5		
			WPX1 600.1	6		
			WPX1 600.2	7		
			WWS 808.X	7.5		
			WPX1 800.1	6		
			WPX1 800.2	7.5		
SWCV 62K3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 62K3_5	5	S55-WPSM-5				TPS 200.X
SWCV 62K3_5a	5a	S55-WPSM-5a				TPS 300.X
						PSM 400.X
						TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62K3_6 SWCV 62K3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62K3_6-WWSP SWCV 62K3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62K3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X	4.3	Intern	
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWCV 62K3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62K3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X
SWCV 62K3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X
SWCV 62K3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 62K3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 62K3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			WPX2 500.X	4.2		
			SWWS 606.X	6		
			WPX2 600.X	5.7		
			SWWS 806.X	4.6		
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWCV 62K3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6		
			MFS 600S.X	7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
			MFS 830S.X	8.7		
			MFS 1000S.X	10.9		

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92H3_1a	1a	S55-WPSM-1a				
SWCV 92H3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 92H3_3.1	3	S55-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92H3_5 SWCV 92H3_5a	5 5a	S55-WPSM-5 S55-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_6 SWCV 92H3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_6-WWSP SWCV 92H3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 92H3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92H3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 92H3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92H3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92H3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92H3_8	8	S55-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 92H3_8a	8	S55-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 92H3_8b	8	S55-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 92H3_8c	8	S55-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92K3_1a	1a	S55-WPSM-1a				
SWCV 92K3_2	2	S55-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 92K3_3.1	3	S55-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_4.1	4	S55-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_4-WWSP	4	S55-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92K3_5 SWCV 92K3_5a	5 5a	S55-WPSM-5 S55-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92K3_6 SWCV 92K3_6a	6 6a	S55-WPSM-6 S55-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92K3_6-WWSP SWCV 92K3_6a-WWSP	6 6a	S55-WPSM-6-WWSP S55-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 92K3_7.1	7.1	S55-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92K3_7.1-MFS	7.1	S55-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 92K3_7.2.2	7.2	S55-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_7.2.2-MFS	7.2	S55-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
SWCV 92K3_7.3	7.3	S55-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X
SWCV 92K3_7.3-MFS	7.3	S55-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 92K3_7.4	7.4	S55-WPSM-7.4	SWWS 506.X	4.3	Intern	TPS 200.X
			WPX2 500.X	4.2		TPS 300.X
			SWWS 606.X	6		PSM 400.X
			WPX2 600.X	5.7		TPS 500.X
			SWWS 806.X	4.6		TPS 800.X
			WPX2 800.X	5.2		
			SWWS 1008.X	5.6		
SWCV 92K3_7.4-MFS	7.4	S55-WPSM-7.4-MFS	WPX2 1000.X	6	Intern	
			MFS 600S.X	7.5		TPS 200.X
			MFS 830S.X	8.7		TPS 300.X
			MFS 1000S.X	10.9		PSM 400.X
						TPS 500.X
						TPS 800.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122H3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 122H3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 122H3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122H3_5 SWCV 122H3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_6 SWCV 122H3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_6-WWSP SWCV 122H3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 122H3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 122H3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122H3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122H3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122H3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122H3_8	8	S52V-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 122H3_8a	8	S52V-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 122H3_8b	8	S52V-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 122H3_8c	8	S52V-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122K3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 122K3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 122K3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122K3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122K3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 122K3_5 SWCV 122K3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_6 SWCV 122K3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WP/E 400.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 4.3 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_6-WWSP SWCV 122K3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 122K3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122K3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 122K3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 122K3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 122K3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 122K3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162H3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 162H3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	
SWCV 162H3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162H3_5 SWCV 162H3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_6 SWCV 162H3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_6-WWSP SWCV 162H3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 162H3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 162H3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162H3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162H3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162H3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162H3_8	8	S52V-WPSM-8	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 162H3_8a	8	S52V-WPSM-8a	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9		MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X
SWCV 162H3_8b	8	S52V-WPSM-8b	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X
SWCV 162H3_8c	8	S52V-WPSM-8c	FRIWAMini FRIWAMidi FRIWAMaxi			FWS SP 800.X FWS SP 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162K3_1a	1a	S52V-WPSM-1a				
SWCV 162K3_2	2	S52V-WPSM-2	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162K3_3.1	3	S52V-WPSM-3.1				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162K3_4.1	4	S52V-WPSM-4.1	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162K3_4-WWSP	4	S52V-WPSM-4-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 162K3_5 SWCV 162K3_5a	5 5a	S52V-WPSM-5 S52V-WPSM-5a				TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162K3_6 SWCV 162K3_6a	6 6a	S52V-WPSM-6 S52V-WPSM-6a	WWS 303.X WWS 405.X WPX1 400.X WP/E 500.X WWS 507.X WPX1 500.X WWS 607.X WPX1 600.1 WPX1 600.2 WWS 808.X WPX1 800.1 WPX1 800.2	3.5 5 4.6 5.4 7 6 6.5 6 7 7.5 6 7.5	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_6-WWSP SWCV 162K3_6a-WWSP	6 6a	S52V-WPSM-6-WWSP S52V-WPSM-6a-WWSP	WWSP 404.X	4.4	Intern	WWSP 404.X
SWCV 162K3_7.1	7.1	S52V-WPSM-7.1	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	
SWCV 162K3_7.1-MFS	7.1	S52V-WPSM-7.1-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	
SWCV 162K3_7.2.2	7.2	S52V-WPSM-7.2.2	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
SWCV 162K3_7.2.2-MFS	7.2	S52V-WPSM-7.2.2-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X
SWCV 162K3_7.3	7.3	S52V-WPSM-7.3	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_7.3-MFS	7.3	S52V-WPSM-7.3-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_7.4	7.4	S52V-WPSM-7.4	SWWS 506.X WPX2 500.X SWWS 606.X WPX2 600.X SWWS 806.X WPX2 800.X SWWS 1008.X WPX2 1000.X	4.3 4.2 6 5.7 4.6 5.2 5.6 6	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X
SWCV 162K3_7.4-MFS	7.4	S52V-WPSM-7.4-MFS	MFS 600S.X MFS 830S.X MFS 1000S.X	7.5 8.7 10.9	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
WZSV 62H3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern	
WZSV 62H3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern	TPS 200.X
WZSV 62H3_6 WZSV 62H3_6a	6 6a	S56-WPSM-6 S56-WPSM-6a	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS			Accumulatorer Tipo
			Tipo	Superficie m ²	WT	
WZSV 62K3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern	
WZSV 62K3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern	TPS 200.X
WZSV 62K3_6	6	S56-WPSM-6	180	Intern	Intern	TPS 200.X
WZSV 62K3_6a	6a	S56-WPSM-6a				

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
WZSV 92H3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern	
WZSV 92H3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
WZSV 92H3_6 WZSV 92H3_6a	6 6a	S56-WPSM-6 S56-WPSM-6a	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
WZSV 92K3_2	2	S56-WPSM-2	180	Intern	Intern	
WZSV 92K3_4.1	4	S56-WPSM-4.1	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
WZSV 92K3_6 WZSV 92K3_6a	6 6a	S56-WPSM-6 S56-WPSM-6a	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
WZSV 122H3_2	2	S53V-WPSM-2	180	Intern	Intern	
WZSV 122H3_4.1	4	S53V-WPSM-4.1	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
WZSV 122H3_6 WZSV 122H3_6a	6 6a	S53V-WPSM-6 S53V-WPSM-6a	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X

Tipo PDC / Sottomoduli	Schema	Schema alpha innotec	Bollitore ACS Tipo	Superficie	WT	Accumulatorer Tipo
				m ²		
WZSV 122K3_2	2	S53V-WPSM-2	180	Intern	Intern	
WZSV 122K3_4.1	4	S53V-WPSM-4.1	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X
WZSV 122K3_6 WZSV 122K3_6a	6 6a	S53V-WPSM-6 S53V-WPSM-6a	180	Intern	Intern	TPS 200.X TPS 300.X PSM 400.X TPS 500.X TPS 800.X PSMH 1000.X