

Pompes à chaleur alpha innotec | Régulateur Emmy

Mise à jour de logiciel



Régulateur "Emmy" de pompe à chaleur



Inscription sur myUplink.

- Ouvrir le portail myUplink www.myuplink.com.
- Connecter dans la fenêtre de connexion.
- Vous n'avez pas encore de compte ?
> Créer un nouveau compte.



myUplink

Se connecter

Pour continuer sur myUplink, connectez-vous ici

Veuillez saisir votre E-mail

s'il vous plaît entrez votre mot de passe

☐ rester connecté

[Mot de passe oublié?](#)

PASSER AU FORMULAIRE DE CONNEXION

Pas de compte? [Créer une](#)

[Dés](#)

Téléchargez le logiciel sur le portail myUplink.

- Menu "Général" > "Logiciel".
- Choisissez la marque de la pompe à chaleur.
- Choisissez le logiciel.
- Enregistrez le logiciel sur une clé USB vierge.
* formatée FAT/FAT32, capacité de stockage max. 16 GB.



Pompes à chaleur alpha innotec | Régulateur Emmy

Mise à jour de logiciel



Mettre à jour la pompe à chaleur avec le nouveau logiciel.

- Enlève la protection avec précaution sous l'écran.
- Branche la clé USB.



- Choisis le menu "USB" et ouvre-le.
- Choisis "Mettre à jour logicielle"
- Lance la mise à jour.
- Mise à jour "Oui".



Mettre à jour du logiciel directement sur le régulateur*.



- Sur l'écran, le menu « Mettre à jour » apparaît.
- Une nouvelle version du logiciel est disponible.
- Choisis « Mettre à jour ».
- Lance la mise à jour.

**Condition préalable : le régulateur doit être connecté à myUplink via LAN !*

